

**Construction d'une plate-forme logistique**

Lieu : **Route de Roinville**

**28 700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN**

**Maître d'ouvrage: SNC AUNEAU 1**

10, rue Roquépine

75 008 PARIS

**Architecte : SOHO ATLAS IN FINE**

202 Rue de la Croix-Nivert

75015 Paris

**DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE**

N° PC 28015 20 00031

**Pièces complémentaires**

- *Le local poubelle se trouve à environ 1,5 m de l'alignement par rapport à la voie. Or l'article 1Aux 6 impose un retrait de 5 m pour les bâtiments annexes.*

Nous avons modifié la position de l'emplacement pour Ordures Ménagère afin qu'il soit à plus de 5 mètres de la limite de propriété.

- *Concernant la cuve réserve à incendie située au Nord-Est, elle se trouve à 1,50 m du bâtiment alors que l'article 1Aux impose une distance de 4 m entre 2 constructions non contiguës. Il vaudrait mieux la « coller » au bâtiment.*

Il y a en effet une construction d'un niveau entre la cuve 2 et le bâtiment qui les relie. Elle abrite la tuyauterie. L'entrepôt et la cuve 2 ne sont donc pas séparés et peuvent être considéré comme un seul ensemble.

Paris, le 10/11/2020

Pascal ZELLER

Liste des Pièces :

**SOHO ATLAS IN FINE**

**LYON** (SIÈGE SOCIAL)

30 Quai Perrache

CS 10150

69286 Lyon Cedex 02

+33 (0)4 72 71 62 70

**PARIS**

202 Rue de la Croix-Nivert

75015 Paris

+33 (0)1 56 58 53 10

ORDRE DES ARCHITECTES : S05849

RCS LYON 451 205 090

SAS AU CAPITAL DE 152 590 €

- |                          |  |        |
|--------------------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | PC 02-3 – Plan masse – Détail espace OM  | 1/100° |
| <input type="checkbox"/> | PC 02-4 – Plan masse – Détail Cuve 2     | 1/100° |
| <input type="checkbox"/> | PC 05-7 – Elévations – Détail Cuve 2 (1) | 1/100° |
| <input type="checkbox"/> | PC 05-8 – Elévations – Détail Cuve 2 (2) | 1/100° |
| <input type="checkbox"/> | AN02-2 – Plan de RDC – Détail Cuve 2     | 1/100° |